



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ul. Kosciuszki 23, 11-320 Jeziorany, tel (89) 718-13-52

www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, www.jeziorany.com.pl, e-mail: zwikjeziorany@post.pl

Jeziorany, dnia 25 sierpnia 2008 roku

Wszyscy Wykonawcy

Nasz znak: ZWIK. 341-2/08

Dotyczy : **udzielenia odpowiedzi na zapytanie w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. zakup i dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kostrzewy**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655/ przekazuję treść pytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1: Poz. 19: Proszę wyjaśnić co to jest Nawiertko - zasuwa NZZ 90/2

Odp. Nawiertko - zasuwa (NWZ) składa się z zasuwy z miękkim uszczelniaczem klinowym oraz obejmy żeliwnej rurowe składającej się z dwóch części połączonych śrubami

Pytanie 2: Poz. 20: Proszę wyjaśnić co to jest Nawiertko - zasuwa NWZ 110/2

Odp. Nawiertko - zasuwa (NWZ) składa się z zasuwy z miękkim uszczelniaczem klinowym oraz obejmy żeliwnej rurowe składającej się z dwóch części połączonych śrubami

Pytanie 3: Poz. 4 Proszę wyjaśnić czy ma być rura PE 100 czy PE 80?

Odp. PE 80 ze ścianką 3.0 do 10 atmosfer.

Prezes Zarządu

Paweł Cybulski