



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 23, 11-320 Jeziorany, tel (89) 718-13-52

www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, www.jeziorany.com.pl, e-mail: zwikjeziorany@post.pl

Jeziorany, dnia 27 października 2008 roku

Wszyscy Wykonawcy

Nasz znak: ZWIK.61/2008r

Dotyczy : *udzielenia odpowiedzi na zapytanie w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. zakup i dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potryty*

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655/ przekazuję treść pytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1: Rura PE fi 90 – Proszę o informacje odnośnie wymaganego ciśnienia

Odp. 10 atmosfer

Pytanie 2: Rura PE fi 50 – Proszę o informacje odnośnie wymaganego ciśnienia

Odp. 10 atmosfer

Pytanie 3: Rura PVC 200 – Proszę o informacje dotyczące grubości ścianek i wykonania (lite czy spienione)

Odp. 5.9 / spienione

Pytanie 4: Rura PVC 160 – Proszę o informacje dotyczące grubości ścianek i wykonania (lite czy spienione)

Odp. 4.0 / spienione

Pytanie 5: Jakie mają być kęgi betonowe, czy łączone na uszczelkę czy nie, czy z wbudowanymi stopniami

Odp. Kęgi betonowe bez uszczelki z wbudowanymi stopniami

Pyt. 6: Kinety 425/200 ma być zbiorcza czy przelotowa

Odp. Kineta zbiorcza

Pyt 7: W jakim SDR ma być rura PE dn 90 i dn 50

Odp. Dn 90 i dn 50 – SDR 17

Prezes Zarządu

Paweł Cybulski