



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G6U-Y2T-55V *

Pan Andrzej Wołkowicki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0086/13
adres zamieszkania ul. Żeromskiego 6/4, 10-351 Olsztyn
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawdziwy
Dziękujemy za uwagę
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Krajowa Organizacja Inżynierów Budownictwa
Krajowa Organizacja Inżynierów Budownictwa

ZA ZGODNOŚĆ Projektant instalacji i sieci sanitarnych
Z ORYGINAŁEM **Andrzej Wołkowicki**
upr. bud. WAM/0067/ZOOS/13



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 6, 11-320 Jeziorany, tel (89) 718 – 13 – 52
www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, e-mail: zwikjeziorany@post.pl

Jeziorany, 2017-03-10

Usługi Projektowe
Andrzej Juszczak
ul. Gałczyńskiego 15
11-010 Barczewo

L.dz. ¹⁷³...../2017

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 01.03.2017r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jezioranach, informuje że dostawę wody do nieruchomości położonej na działce nr 100/2 i 74/2 w miejscowości Jeziorany, gmina Jeziorany należy projektować wg następujących warunków:

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg Ø 160 mm działka nr 67 w miejscowości Jeziorany - oznaczone kolorem niebieskim zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym.
2. Średnica przyłącza wodociągowego nie mniejsza niż 32 ÷ 90mm;
Na nowym przyłączy od miejsca włączenia wody do punktu na działce nr 100/2 (obok zadaszenia nad pojemnikiem) zamontować hydrant nadziemny Ø 80mm.
3. Uzbrojenie terenu należy oznakować tabliczkami informacyjnymi;
4. Lokalizację infrastruktury wodociągowej należy uzgodnić z właścicielami działek przez które będzie przebiegała infrastruktura.
5. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego.
6. Warunki dostawy wody do nieruchomości zgodnie z umową o zaopatrzenie w wodę.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny.

KIEROWNICZKA BIURO
ds. lokali komunalnych
Zdzisław Stankiewicz

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Projektant instalacji i sieci sanitarnych
Andrzej Wołkowicki
upr. bud. WAM/0067/ZOOS/13

