



Gmina Jeziorany

Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, tel (89) 539 27 48

www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, www.jeziorany.com.pl, e-mail: umjeziorany@wp.pl

Jeziorany, dnia 12 czerwca 2009 roku

Wszyscy Wykonawcy

BR.341-11/09

Dotyczy : *udzielenia odpowiedzi na zapytanie w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gruntowej Lekity - Krokowo”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058/ przekazuję treść pytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie 1: Przedmiar robót – poz. 1.8 oraz SIWZ rozdział 3:

Prosimy o szczegółowe dane techniczne ,materiału (tłuczeń kamienny czy kruszywo łamane) jaki należy zastosować przy wykonaniu i wycenie górnej warstwy nawierzchni drogi o grubości 7 cm?

Odpowiedź: *W przedmiarze robót – poz. 1.8 oraz SIWZ rozdział 3 należy zastosować kruszywo łamane o frakcji 0 – 31,5mm.*