



T 089 767 2213 F 089 767 3034 www.energa-operator.pl

Numer 09/R3/03409	Miejscowość Lidzbark Warmiński	Data 25-06-2009
-------------------	--------------------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. OBIEKT KOLIDUJĄCY Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ:

Przebudowa drogi nr. 595

Jeziorany :

działka numer 1-111, 79

2. URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJĘTE PRZEBUDOWĄ:

2.1. Ciąg liniowy [nn] ze stacji transf. Jezioro Miasto 3 [L-1031] obw: kier. wieża i kol [-03] – słup linii napowietrznej AsXSn4x50mm²/100m.

3. ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI:

3.1. Istniejącą linię napowietrzną AsXSn4x50mm²/100m przebudować na linię kablową przenosząc poza obszar kolizji.

3.2. Wymiana dwóch słupów i dostosowanie do funkcji słupów krańcowych.

3.3. Wybudować linię kablową o dł. ok. 120m.

3.4. Zdemontować odcinek linii napowietrznej o dł. ok. 100m wraz ze słupem.

4. DANE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWYWANEJ SIECI:

4.1. Sieć o napięciu do 1 kV: AsXSn4x50mm²/400m – do miejsca kolizji, AsXSn4x50mm²/100m

4.1.1. Układ sieci TN-C.

4.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.

4.1.3. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.

4.1.4. Parametry przebudowywanych urządzeń 0,4 kV – zgodnie z opisem w p.2.

5. INNE USTALENIA:

5.1. Projekt budowlany:

5.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.

5.1.2. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej/przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Lidzbark Warmiński.

5.2. Inne wymagania:

5.2.1. Przebudowę urządzeń należy wykonać bez ich wyłączenia z użytkowania w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub czasowe wyłączenie i codzienne załączania urządzeń do pracy.

5.2.2. Od właścicieli gruntów, na których umieszczone zostaną przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGI-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy uzyskać zgodę na budowę lub modernizację w formie ustanowienia służebności przesyłu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

6. Kopię niniejszych warunków przebudowy sieci należy załączyć do dokumentacji budowlanej przebudowy.

7. Zasady realizacji i finansowania przebudowy zostaną określone w umowie o wykonanie przebudowy sieci.

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński

ul. Bartoszycka 14

11-100 Lidzbark Warmiński

oddzial@olsztyn.energa.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 000033455

Bank Pekao S.A. w Olsztynie, nr konta: 19 1240 5588 1111 0000 5024 3792

Kapitał zakładowy/wpłacony: 603 301 400 zł

Zarząd:

Łeśzek Nowak – Prezes Zarządu,

Rafał Czyżewski – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Orzech – Wiceprezes Zarządu

Artur Reimer – Wiceprezes Zarządu,

Robert Świerczyński – Wiceprezes Zarządu

Ryszard Marek Gawęcki – Wiceprezes Zarządu

NIP 560-000-11-90

Regon 190275904-00058