



Gmina Jeziorany

Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, tel (89) 539 27 48

www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, www.jeziorany.com.pl, e-mail: umjeziorany@wp.pl

Jeziorany, dnia 20 sierpnia 2010 r.

Wszyscy Wykonawcy

BR.341 – 11/2010

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475N w Dercu”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759/ przekazuję treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1475N w Dercu”

Pytanie:

- Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z oporem z betonu B-10.
- Zgodnie z rys. 8 (Derc chodnik I) należy wykonać ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z oporem z betonu B-15.
- Zgodnie z Specyfikacją Techniczną Odbioru i Wykonania Robót (Derc STWIOR – zał. nr 17) należy wykonać ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie żwirowej.
- Zgodnie z przedmiarem robót(zał. nr 9) poz. Nr 45 „KNNR 6 0404 – 030 040 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem” nie uwzględnia ław betonowych.

Co należy uwzględnić przy wycenie?

Odpowiedź:

**Przy dokonywaniu wyceny należy uwzględnić następujące parametry:
„Obrzeże betonowe na ławie z oporem z betonu B-10, na podsypce piaskowo – cementowej gr. 3-5 cm., spoiny wypełnione piaskiem.”**