



proj. kabeł nn zasilający Pd-3
proj. YKY 5x2.5 mm², I = 36 m

PCV 160
L = 8,8m

PE 40
L = 6,0m

131,60
129,02 **Pd-3**

proj. RS-3

PE 40
L=75,7m

AGENCJA PROMOCJI EKOROZWOJU			
"EKO-PARTNER"			
10-137 OL 521YN ul. Bębina 11			
Miejscowość:	Frankowo	Gmina	Jeźdźtary
Zadanie:	Ocena stanu środowiska i realizacja samostanowienia w/w Frankowie		
Objekt:	Plan zagospodarowania terenu dz. Nr 92/2		
130 Rysunek:	Zasilanie pompowni przyzgodowej Pd-3		
Branża:	Elektryczna		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Ostrowski	Podpisy:	
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Nakoneczny	Przebieg:	2008 r.
Skala:	1:500	Nr-rys.	9