



Pompownia przydomowa
w miejsce istniejącego
szamba

Orientacyjny przebieg
istniejącej kanalizacji

proj. RS-4

proj. kabel nn zasilający Pd-4
proj. YKV 5x2.5 mm2, l = 42 m

PE 40
L=19,2m

PE 40
L=27,4m

PE 40
L=43,9m

AGENCJA PROMOCJI EKOROZWOJU			
10-137 OLSZTYN ul. Bękitna 11			
Miejscowość:	Frankowo Gmina Jeziorany		
Zadanie:	Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Frankowie		
Obiekt:	Plan zagospodarowania terenu dz. Nr 614/2		
Rysunek:	Zasilanie pompowni przyzgodowej Pd-4		
Branża:	Elektryczna	Podpis:	Data:
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Ostrowski		Październik 2008 r.
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Nakoneczny		
Skala:	1:500	Nr rys.	10