



Jeziorany, dnia 23 sierpnia 2011 r.

Wszyscy Wykonawcy

BR.341 – 7/2011 r.

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania, w przetargu ograniczonym na **„Budowę kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego do przetargu na **„Budowę kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach: Franknowo i Radostowo”**

I. Wykonawca A:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Czy Zamawiający uzna za wystarczające, jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na:

- budowie dwóch oczyszczalni ścieków w odrębnych zadaniach
- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 9 000 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 12 000 m, 14 sieciowych zbiorczych przepompowni ścieków w jednym zadaniu
- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 3 000 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 5 000 m, 8 sieciowych zbiorczych przepompowni ścieków w jednym zadaniu

Odpowiedź:

Zamawiający złagodził i zmienił warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia w sposób następujący:

„Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał iż wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, roboty budowlano – montażowe łącznie obejmujące budowę:

- 1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczalnia ścieków minimum 60 m³/na dobę,**
- 2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,**
- 3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,**
- 4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,**
- 5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..**

Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach, tak aby Wykonawca mógł wykazać się doświadczeniem wykonanych robót budowlano – montażowych.”

Wykazać się należy wiedzą i doświadczeniem wyżej opisanym na jednym zadaniu lub na kilku zadaniach.”

Zamawiający zmianę SIWZ opublikował na stronie internetowej w dniu 23.08.2011 r..

II. Wykonawca B:

Prosimy o wyjaśnienie i zmianę SIWZ

Zamawiający określił:

Rozdział 5

„posiadania wiedzy i doświadczenia.



Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał iż wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, łącznie obejmujące budowę:

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania ścieków minimum 60 m³/dobę,
2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,
3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,
4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,
5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu/dokumentów potwierdzających, że Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, łącznie obejmujące budowę:

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania ścieków minimum 60 m³/dobę,
2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,
3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,
4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,
5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

UWAGA:

1. Wykonawca ma obowiązek wykazania się doświadczeniem w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w utrudnionych warunkach tj. w zwartej zabudowie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej z utrudnieniami w ruchu pojazdów i poruszaniu się ludności.

2. Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach.

Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót, wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie dysponowania doświadczeniem oraz potwierdzenie, że budowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia dokumentu/ów o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania."

Oraz rozdział 6

„W celu wykazania, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania /roboty/, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, łącznie obejmujące budowę:

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania ścieków minimum 60 m³/dobę,
2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,
3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,
4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,
5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

UWAGA:



1. Wykonawca ma obowiązek wykazania się doświadczeniem w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w utrudnionych warunkach tj. w zwartej zabudowie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej z utrudnieniami w ruchu pojazdów i poruszaniu się ludności.

2. Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w / w robót na różnych zadaniach.

Celem spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonaniu 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsamych z przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w / w robót na różnych zadaniach.

Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót, wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie do dysponowania doświadczeniem oraz potwierdzenie, że budowa/przebudowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu - zał. nr 5 do siwz.

2) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, np. protokół odbioru robót, referencje itp."

Pytanie:

W związku ze zbyt wygórowanym warunkiem udziału w postępowaniu oraz niejasnymi określeniami (jaki łączny zakres wykonanych robót wykonawca ma wykazać) oraz w oparciu o art. 7 ust. 1, prosimy o zmianę w/w warunku na treść:

Rozdział 5

„posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał iż wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, łącznie obejmujące budowę:

- 1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania ścieków minimum 60 m³/dobę,**
- 2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,**
- 3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,**
- 4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,**
- 5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..**

Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach, pod warunkiem że łącznie spełniony zostanie warunek.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu/dokumentów potwierdzających, że Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadania, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, łącznie obejmujące budowę, przebudowę:

- 1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania ścieków minimum 60 m³/dobę,**
- 2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,**
- 3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,**
- 4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,**
- 5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..**

UWAGA:

1. Wykonawca ma obowiązek wykazania się doświadczeniem w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji kanalizacji sanitarnej (sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej lub wodociągowej) wraz z uzbrojeniem w

utrudnionych warunkach tj. w zwartej zabudowie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej z utrudnieniami w ruchu pojazdów i poruszaniu się ludności na co najmniej 1 zadaniu.

Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót, wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie dysponowania doświadczeniem oraz potwierdzenie, że budowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia dokumentu/ów o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania.”

Oraz rozdział 6

„W celu wykazania, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie /roboty/, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, polegające na budowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, łącznie obejmujące budowę:

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczalnia ścieków minimum 60 m³/dobę,

2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,

3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,

4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,

5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

UWAGA:

1. Wykonawca ma obowiązek wykazania się doświadczeniem w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w utrudnionych warunkach tj. w zwartej zabudowie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej z utrudnieniami w ruchu pojazdów i poruszaniu się ludności na co najmniej 1 zadaniu.

2. Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w /w robót na różnych zadaniach.

Celem spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonaniu 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsamych z przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w /w robót na różnych zadaniach.

Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót, wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie do dysponowania doświadczeniem oraz potwierdzenie, że budowa/przebudowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu - zał. nr 5 do siwz.

2) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, np. protokół odbioru robót, referencje itp.”

Odpowiedź:

Zamawiający złagodził i zmienił warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia w sposób następujący:

Rozdział 5

posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał iż wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia,

polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, roboty budowlano – montażowe łącznie obejmujące budowę:

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania ścieków minimum 60 m³/na dobę,
2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,
3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,
4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,
5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach, tak aby Wykonawca mógł wykazać się doświadczeniem wykonanych robót budowlano – montażowych.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu/dokumentów potwierdzających, że Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, **polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, roboty budowlano – montażowe łącznie obejmujące budowę:**

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania ścieków minimum 60 m³/na dobę,
2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,
3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,
4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,
5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

UWAGA:

1. Wykonawca ma obowiązek wykazania się doświadczeniem w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w utrudnionych warunkach tj. w zwartej zabudowie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej z utrudnieniami w ruchu pojazdów i poruszaniu się ludności.

2. Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w/w robót na różnych zadaniach, tak aby Wykonawca mógł wykazać się doświadczeniem wykonanych robót budowlano - montażowych.

Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót, wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie dysponowania doświadczeniem oraz potwierdzenie, że budowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku tj. złożenia dokumentu/ów o spełnieniu warunku, spowoduje wykluczenie z postępowania."

Rozdział 6

W celu wykazania, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w ciągu ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsame z przedmiotem zamówienia, **polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, roboty budowlano – montażowe łącznie obejmujące budowę:**

1. Oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania ścieków minimum 60 m³/na dobę,
2. Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, minimum 5000 mb,
3. Kanalizacji sanitarnej tłocznej, minimum 3500 mb,
4. Przepompowni ścieków zbiorczych, minimum 4 szt.,
5. Przepompowni przydomowych, minimum 5 szt..

UWAGA:

1. Wykonawca ma obowiązek wykazania się doświadczeniem w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w utrudnionych warunkach



tj. w zwartej zabudowie budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej z utrudnieniami w ruchu pojazdów i poruszaniu się ludności.

2. Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w / w robót na różnych zadaniach, tak aby Wykonawca mógł wykazać się wykonanych robót budowlano - montażowych.

Celem spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonaniu 1 zadania odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia – tożsamych z przedmiotem zamówienia, Zamawiający dopuszcza łączenie posiadania wiedzy i doświadczenia w / w robót na różnych zadaniach, tak aby Wykonawca mógł wykazać się doświadczeniem wykonanych robót budowlano - montażowych.

Dokument winien zawierać: miejsce i zakres wykonania robót, wartość przedmiotu zamówienia brutto, datę budowy – rozpoczęcie i zakończenie, nazwę Zamawiającego, informację o podstawie do dysponowania doświadczeniem oraz potwierdzenie, że budowa/przebudowa została wykonana należycie poprzez załączenie stosownego dokumentu - zał. nr 5 do SIWZ.

2) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, np. protokół odbioru robót, referencje itp.

Zamawiający zmianę SIWZ opublikował na stronie internetowej w dniu 23.08.2011 r..

III. Wykonawca C:

Pytanie nr 1

Czy Wykonawca przedstawiając swoje doświadczenie ma wykazać że na każdym z trzech zadań wykonał roboty polegających na budowie oczyszczalni ścieków o zdolności oczyszczania min. 60m³/dobę, min. 5000mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, min. 3500 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, min. 4 szt. przepompowni ścieków zbiorczych oraz min. 5 szt. przepompowni przydomowych?

Odpowiedź:

Zamawiający złagodził warunek do 1 zadania, zmianę SIWZ opublikował na stronie internetowej w dniu 23.08.2011 r.. Do spełnienia warunku wystarczy 1 zadanie potwierdzające wiedzę i doświadczenie w pełnym zakresie wymienionym w warunku lub w pełnym zakresie z kilku zadań/robót.

IV. Wykonawca D:

Pytanie:

Czy nowobudowane przepompownie ścieków P1,P2 Franknowo oraz P1,P2,P3,P4 Radostowo posiadające moduły telemetryczne GSM/GPRS zgodnie z opisem w Projekcie Budowlanym, przedmiarach, mają stanowić rozbudowę istniejącego systemu monitoringu GSM/GPRS mieszczącego się w ZWIK Jeziorany?

Odpowiedź:

NIE

Zgodnie z Dokumentacją Projektową.

V. Wykonawca E:

Pytanie:

Zamawiający żąda, aby w obszarze gęsto zabudowanym część robót ziemnych była wykonana w sposób ręczny. Z przedmiarów robót wynika, że wykopy te mogą sięgać do 2 m głębokości.

Czy w przypadku tak głębokich wykopów Zamawiający widzi możliwość i dopuszcza wprowadzenie na te odcinki robót ciężkiego sprzętu budowlanego umożliwiającego np. zamontowanie szalunków i wydobywanie urobku?
Jaką inną technologię Zamawiający dopuszcza przy realizacji tych robót?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał takiego zapisu, w celu uniknięcia konfliktów z właścicielami nieruchomości. W przypadku braku zgody właściciela posesji na wykopy sprzętem mechanicznym w pobliżu budynków Wykonawca winien przewidzieć alternatywnie wykopy ręcznie. Wykonawca ma przewidzieć taką technologię aby nie naruszyć konstrukcji budynków i nie wyrządzić szkód właścicielom.

VI. Wykonawca F:

Pytanie:

Wykonawca F potencjalny uczestnik przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalnią ścieków: Franknowo i Radostowo” zwraca się z prośbą o doprecyzowanie sformułowań SIWZ dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jn

- czy kierownik robót w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem ma posiadać doświadczenie w realizacji dwóch zadań obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków zbiorczymi i przydomowymi czy ma posiadać doświadczenie jw. Leczn dotyczące przepompowni zbiorczych i przydomowych.
- czy spełniony zostanie warunek SIWZ w poz. j.w. gdy Wykonawca przedstawi dwóch kierowników robót dysponującymi uprawnieniami jednego od sieci a drugiego od instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający uszczegółowił warunek w modyfikacji SIWZ z dn. 18.08.2011 r., która zamieścił na stronie internetowej.

Odpowiedź:

- Uszczegółowienie:

- „**b. Kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem**
- **Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch) Zadaniach, obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami zbiorczymi i przydomowymi.**
- **Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).**
- **Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.”**
- jeżeli wykonawca przedstawi dwóch kierowników robót, którzy spełniają łącznie wymagania, to warunek zostanie spełniony.
- TAK, w przypadku przedstawienia dwóch kierowników robót dysponującymi uprawnieniami, jeden od sieci a drugi od instalacji.

VII. Wykonawca G:

Prosimy o wyjaśnienie SIWZ

Zamawiający określił:

Rozdział 5

3a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnieniami (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień) bądź odpowiednie kwalifikacje, w przypadku podmiotów zagranicznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji



zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia dla niżej podanych stanowisk:

a. Kierownika budowy

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków zbiorczymi i przydomowymi.

– Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

– Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

b. Kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach, obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków zbiorczymi i przydomowymi.

– Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

– Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pytania:

1. Czy Kierownik budowy i kierownik robót sanitarnych mają wykazać się doświadczeniem:

- w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków zbiorczymi i przydomowymi.

Czy może chodziło Zamawiającemu o wykazanie się doświadczeniem:

- w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków zbiorczymi i przydomowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował warunek w modyfikacji SIWZ z dnia 18.08.2011 r i zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego.

Modyfikacja:

a. Kierownika budowy

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami zbiorczymi i przydomowymi.

– Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

– Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

b. Kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych wraz z uzbrojeniem

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót na minimum 2-ch (dwóch) zadaniach, obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami zbiorczymi i przydomowymi.

– Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodno – kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

– Aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.



2. Prosimy o wyjaśnienie, czy funkcję kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych i kierownika robót drogowych może pełnić ta sama osoba pod warunkiem wymaganego doświadczenia i uprawnień, które były wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Odpowiedź:

TAK

VIII. Wykonawca H:

Prosimy o wyjaśnienie SIWZ

Zamawiający określił:

Rozdział 12 pkt.2:

„wynagrodzenie, ustalone na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, Dokumentacji Projektowych, Przedmiarów Robót i ewentualnych zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Rozdziale 3 niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami do siwz.”

Oraz

Zał. nr 9 do SIWZ

– projekt umowy § 4 – wynagrodzenie umowne, Płatności będą dokonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność pomniejszenia zakresu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone jako różnica pomiędzy wartością wynikającą z tego harmonogramu a rzeczywistym wykonaniem robót.

Pytanie

1. Prosimy o wyjaśnienie – jak forma wynagrodzenia została przyjęta w postępowaniu: czy ryczałtowa czy wynagrodzenie kosztorysowe.

Odpowiedź:

Kosztorysowa. Nigdzie w SIWZ nie ma mowy o ryczałcie.

2. W jaki celu będzie służył kosztorys ofertowy szczegółowy, który ma obowiązek wykonawca załączyć do oferty.

Odpowiedź:

Sprawdzenia złożonych ofert.

3. Czy Zamawiający podczas badania ofert będzie badał kosztorys ofertowy wykonawcy i w jaki sposób, gdyż przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie ma znaczenia w jaki sposób wykonawca dokonał wyceny, a przy kosztorysowym – obliczenie ceny oferty winno być sporządzone na podstawie przedmiaru załączonego do SIWZ, aby Zamawiający mógł porównać oferty wykonawców na etapie badania ofert i warunki obliczenia ceny były jednakowe dla wszystkich wykonawców.

Odpowiedź:

W tym postępowaniu nie ma ceny ryczałtowej.

Przedmiar Robót jest dokumentem pomocniczym a Dokumentacja Projektowa podstawowym.

IX. Wykonawca I:

Pytanie

Witam

Proszę o uwzględnienie w odpowiedziach na pytania jeszcze jednego zapytania

Jak ma być wykonane ogrodzenie oczyszczalni.

wg opisu technicznego przy projekcie ogrodzenie z siatki w ramach z kątownika, malowane na kolor niebieski. Nic się nie mówi o jego wysokości. Brama przesuwana o szer 4 m. Jaka wysokość i czy ma być też furtka.



wg przedmiaru - ogrodzenie z siatki o wys 1,8 m z siatki powlekanej na słupkach z rur obsadzonych w cokole betonowym oraz wykonanie cokołu. Brama wjazdowa przesuwna o szer 4 m

Jednocześnie proszę o określenie - jaka siatka (z jakiego drutu i oczka), jaka brama przesuwna - czy otwierana ręcznie czy automatycznie, czy furtka też ma być. Jeżeli będzie obcja bramy przesuwnej otwieranej automatycznie - to co z zasilaniem bramy (brak elektryki), czy otwierana sterowana z pulpitu sterowniczego, czy przy pomocy pilotów i ile pilotów. Jeżeli z pulpitu - gdzie będzie pulpit sterowniczy.

Odpowiedź:

Proszę wycenić wg Przedmiarów Robót:

- Przedmiar 2 Franknowo – 2.3. Ogrodzenie oczyszczalni, poz. 37 do poz. 41,
- Przedmiar 2 Radostowo – 2.2. Ogrodzenie oczyszczalni, poz. 33 do poz. 37.

Projektant poprawi zapisy w Dokumentacjach Projektowych dostosowując zapisy do przedmiarów..

Bramy otwierane ręcznie bez furtki.

Siatka powlekana ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego.

X. Wykonawca J:

Pytania:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar dotyczący montażu aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki sterującej pracą oczyszczalni tj. sondy poziomu napełniania w poszczególnych obiektach, sondy pomiaru tlenu itp. Prosimy o opis układu AKPiA.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi po poprawieniu Dokumentacji Projektowej przez projektanta.

V 1

2. Prosimy o podanie parametrów technicznych stacji dozującej PIX.

Odpowiedź:

W załączeniu pozwolenia wodno – prawne na oczyszczalnie ścieków we Franknowie i Radostowie.

Nie przewiduję się stosowania PIX-u.

XI. Wykonawca K:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Kierownika Budowy i kierownika robót sanitarnych wraz z uzbrojeniem przez osobę , która posiada wymagane w SIWZ doświadczenie tj. wykonanie min 2-ch zadań obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, przepompowniami zbiorowymi i przydomowymi, ale posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej **w zakresie sieci sanitarnych wodociągowych i kanalizacyjnych wydane wg wcześniej obowiązujących przepisów.**

Odpowiedź:

Udzielę odpowiedzi w terminie późniejszym, najpóźniej w dniu 29 września 2011 r.